


Legenda :

- A Svetidlo LED 45W, 6250lm, 4000k, Ra>80
- ♂ Spínač jednopólový
- ⚡ Spínač striedavý
- ⚡ Exist. tlačídlový spínač
- R0 Exist. rozvádzač
- RS Plán. podružný rozvádzač

Poznámka:

Projektová dokumentácia slúži výhradne pre vydanie stavebného povolenia a nenahradza realizačnú dokumentácie ani dielenskú dokumentáciu
Navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technicky zodným ekvivalentom

Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-S
Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41
čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania



 PRO-ING RUŽOMBEROK PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA			
HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : P pre SP
	Ing. Anton Galas	Ing. Tibor Beško	DÁTUM : 12. 2018
			FORMÁT : 2 A4
MIESTO STAVBY: LIBETO a. s., Liptovská Teplá 034 83			MIERKA : 1:150
INVESTOR :	LIBETO a. s., Liptovská Teplá 034 83, IČO: 31562418		ZÁK. č. : 0148
STAVBA :	ÚSPORA PRIMÁRNYCH ENERGETICKÝCH ZDROJOV V SPOLOČNOSTI LIBETO a. s.		
OBJEKT :	ARMOVŇA, časť – osvetlenie		
OBSAH :	Umelé osvetlenie 1.NP		Č.výk.: 2