

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č. 0148 / 2018

Vypracoval: PRO-ING Ružomberok

Zloženie komisie :

Predseda :	Ing. Samuel Lobík	- zástupca investora
Členovia :	Ing. Anton Galas	- projektant EL
	Ing. Tibor Beťko	- projektant EL

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI LIBETO a. s.

Obsah: Umelé osvetlenie

Zák. č. : 0148

Investor: LIBETO a. s., Liptovská Teplá 034 83

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-5-51, PD stavby, požiadavky profesií

Popis zariadenia:

PD rieši umelé osvetlenie pre rekonštrukciu armovne LIBETO a. s. za účelom zníženia energetickej náročnosti prevádzky

Rozhodnutie:

V zmysle STN 33 2000-5-51 v riešených priestoroch určuje komisia základné charakteristiky:

vo vnútorných priestoroch objektu

AA5, AB5, AC1, AD1, AE3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AMxx-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Upozornenie:

Vonkajšie vplyvy určené týmto protokolom musia byť preverené aj po ukončení stavby, pri zmene účelu miestnosti a pod., pričom tento protokol bude potvrdený alebo opravený.

Dátum spísania protokolu: 12/2018

podpis predsedu komisie